

PID:
02701400
CID:
CN.B0006F

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*


BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Scatole e involucri di derivazione per apparecchi elettrici (Serie BDD)

Connecting boxes and enclosures for electrical accessories (Series BDD)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2011-05-20**
Aggiornato il | Updated on **2012-04-13**
Sostituisce | Replaces **2011-05-20**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificateEmesso il / Issued on 2011-05-20
Aggiornato il / Updated on 2012-04-13
Sostituisce / Replaces 2011-05-20

Prodotto | Product

Scatole e involucri di derivazione per apparecchi elettrici
Connecting boxes and enclosures for electrical accessories

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.B000KM C01160819

15057 TORTONA

AL Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60670-1:2005

EN 60670-22:2006

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60670-1:2005

EN 60670-22:2006

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AM00027

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **BDD**Natura del materiale / Nature of material **isolante / insulating**Metodo di installazione / Method of installation **sporgente / surface-type**Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation **T -25 / +60 °C**Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP55**Metodo di fissaggio dei dispositivi di connessione / Method of fixing the connecting devices **senza fissaggio / without fixing**Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage **750 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L0021A

Marca / Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**Riferimento di tipo / Type reference **80x80x40**Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **BDD 80x80 G - BDD 80x80 R**Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **80x80x40 mm**Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits**Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**Removibilità coperchi o calotte fissati senza viti / Removal of lids or covers fixed without screws **senza l'uso di un utensile / without the use of a tool**Descrizione / Description **colore grigio - rosso / grey - red colour**

AR.M0024C

Marca / Trade mark

BOCCHIOTTI (logo)

Riferimento di tipo | Type reference **Ø 80x40**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **BDD DIAM 80 G - BDD DIAM 80 R**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **Ø 80x40 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits**

Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Removibilità coperchi o calotte fissati senza viti | Removal of lids or covers fixed without screws **senza l'uso di un utensile / without the use of a tool**

Descrizione | Description **colore grigio - rosso / grey - red colour**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli involucri possono essere equipaggiati con i seguenti accessori complementari:

- Art. TDI12 = tappo.

Su richiesta del costruttore sono state eseguite prove d'urto supplementari corrispondenti al grado IK07 (2 J) in accordo alla norma EN 62262:2002.

Inoltre, su richiesta del costruttore sono state eseguite le prove supplementari di Glow-wire alla temperatura di T960 °C sui seguenti articoli: BDD 80x80 R e BDD DIAM 80 R.

The enclosures may be equipped with the following complementary accessories:

- Art. TDI12 = cap.

On request by the manufacturer supplementary impact tests have been carried out according to degree IK07 (2 J) of the standard EN 62262:2002.

Furthermore, on request by the manufacturer supplementary glow-wire test have been carried out at the temperature of T960 °C on the following articles: BDD 80x80 R and BDD DIAM 80 R.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.L000AB BTM.027000.DA1N

Diritti serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1



IMQ S.p.A.