

PID:  
02056000  
CID:  
C.1993.361

## Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**BOCCHIOTTI SPA  
VIA VITTOR PISANI 16  
20124 MILANO MI**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

**Sistema di canali per sottopavimento, a filo pavimento o soprapavimento ( Serie CSP-N )**

*for the following products*

*Cable trunking systems intended for mounting underfloor, flushfloor or onfloor ( Series CSP-N )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on      **2010-12-17**  
Aggiornato il | Updated on      **2011-11-03**  
Sostituisce | Replaces      **2010-12-17**

  
**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2010-12-17  
Aggiornato il / Updated on 2011-11-03  
Sostituisce / Replaces 2010-12-17

**Prodotto | Product**

**Sistema di canali per sottopavimento, a filo pavimento o  
soprapavimento**  
**Cable trunking systems intended for mounting underfloor,  
flushfloor or onfloor**

**Concessionario | Licence Holder**

**BOCCHIOTTI SPA**  
**VIA VITTOR PISANI 16**  
**20124 MILANO MI**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

99000389 CLBOCC.C02LCBOCC+2 16011 ARENZANO

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme**

EN 50085-1:2005  
EN 50085-2-2:2008  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

**Standards**

EN 50085-1:2005  
EN 50085-2-2:2008  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

**Rapporti | Test Reports**

02AL00256

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

<i>Serie   Series</i>	<b>CSP-N</b>
<i>Tipo di sistema   Type of system</i>	<b>sistema di canali soprapavimento / onfloor cable trunking systems</b>
<i>Resistenza all'urto   Resistance to impact</i>	<b>5 J</b>
<i>Temperatura minima immagazzinamento e trasporto / Minimum storage and transport temperature</i>	<b>-45 °C</b>
<i>Temperatura minima installazione / Minimum installation temperature</i>	<b>-15 °C</b>
<i>Temperatura massima d'uso / Maximum application temperature</i>	<b>+60 °C</b>
<i>Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation</i>	<b>non propagante la fiamma / non - flame propagating</b>
<i>Proprietà elettriche isolanti / Electrical insulating characteristics</i>	<b>con proprietà isolanti / with electrical insulating</b>
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	<b>1000 V</b>
<i>Grado di protezione / Degree of protection</i>	<b>IP40</b>
<i>Smontabilità dei coperchi / Cover disassembling</i>	<b>con attrezzo / with tool</b>
<i>Separazione di protezione elettrica / Electrically protective separation</i>	<b>con separatore interno / with internal partition</b>
<i>Posizioni di installazione / Installation positions</i>	<b>soprapavimento - torretta sporgente dal pavimento / onfloor - service unit onfloor</b>
<i>Trattamento del pavimento / According to floor treatment</i>	<b>con trattamento a secco del pavimento / dry treatment floor</b>
<i>Resistenza al carico verticale su superficie piccola / Resistance</i>	<b>1000 N</b>

to vertical load on small area

Resistenza al carico verticale su superficie larga | Resistance  
to vertical load on large area **3000 N**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K00CKU

Marca / Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**

Articolo/Riferimento di tipo | Model/Type reference **vedere Allegato 1 / see Annex 1**

Dimensioni / Dimensions **75 x 17 mm**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

In accordo con il costruttore, per il solo canale, è stata verificata la resistenza al carico verticale su superficie piccola a 1500 N e su superficie larga a 3000 N

I canali e i relativi accessori possono essere costruiti nei seguenti colori: grigio, bianco, ardesia (vedi allegato 1).

According with the manufacturer, only for trunking, we verified resistance to vertical load on small area at 1500 N and on large area at 3000 N

The trunkings and relevant accessories may be realized in the following colours: grey, white, slate grey (see annex 1).

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K001FX

BTL.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1

  
IMQ S.p.A.